Sitzung vom 05. Juli 2016

Beschl. Nr. **2016-198**

K1.1.3 Einzelne Bauten, Leitungen und Leitungssysteme
Pumpwerk Werd; Sanierung EMSRL-Technik; Kreditabrechnung

Ausgangslage

Das (Schmutzwasser-) Pumpwerk Werd befand sich elektrotechnisch in einem schlechten Zustand. Die Steuerungsanlage wurde im Februar 1998 installiert und war 16 Jahren in Betrieb. Aufgrund vermehrter technischer Störungen war zur Gewährleistung der Betriebssicherheit eine Sanierung der Steuerungsanlage unumgänglich.

Kreditabrechnung

Die bestehende Pumpensteuerung inkl. Messgeräte wurden nach den aktuellen Normen und Vorschriften bzgl. Arbeitssicherheit und Explosionsschutz (SUVA, etc.) komplett ersetzt. Die im 2013 ersetzte Übertragungseinrichtung (SPS, Modem, etc.) für Meldungen und Alarmer zur ARA Sihltal wird weiterverwendet. Die Überwachung und Bewirtschaftung des gemeinsamen Prozessleitsystems der ARA Sihltal ist damit wieder sichergestellt.

Leistungen	Kredit	Abrechnung	Differenz
Kredit SRB 2014-231 zu Lasten Investitions-Konto-Nr. 301.5010.21	65'600.00		
Bauabrechnung		55'167.00	
MwSt.		4'272.95	
Gesamtkosten	65'600.00	59'439.95	- 6'160.05

Die Sanierung der EMSRL-Technik beim Pumpwerk Werd kann im Rahmen des gesprochenen Kredits abgerechnet werden. Es wurden keine Staatsbeiträge geleistet.

Auf Antrag des Ressortvorstehers Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 36 Abs.2 Ziff. 2.9 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

- 1 Die Kreditabrechnung über die Sanierung der EMSRL-Technik, Pumpwerk Werd, im Betrag von CHF 59'439.95 inkl. MwSt. (Kreditbetrag CHF 65'600.00) zulasten des Investitions-Konto-Nr. 301.5010.21 wird genehmigt.

2 Dieser Beschluss ist öffentlich.

3 Mitteilung an:

3.1 Ressortleiter Finanzen

3.2 Ressortleiter Werkbetriebe

3.3 Betriebsleiter ARA Sihltal

3.4 Prolewa Elektro-Engineering AG , Rotkreuz (mit separatem Schreiben)

Stadt Adliswil
Stadtrat

Harald Huber
Stadtpräsident

Andrea Bertolosi-Lehr
Stadtschreiberin